



STADT SCHMALLENBERG DER BÜRGERMEISTER

Stadt Schmallenberg, Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg

Postfach 1140, 57376 Schmallenberg

Bündnis 90 Die Grünen
Ortsverband Schmallenberg
Drevestraße 44
57392 Schmallenberg

Schmallenberg, 06.01.2022

Luftqualität in Schulen und Kitas der Stadt Schmallenberg

- Ihr offener Brief vom 9. Dezember 2021

Sehr geehrte Frau Roßwinkel,
sehr geehrte Herren Schulte und Lanksch,

der Rat der Stadt Schmallenberg hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes 2022 den Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen „Konzeptionen und Installation von stationären raumluftechnischen Anlagen für Unterrichtsräume und Kita-Gruppenräume“ beraten und mehrheitlich beschlossen, diesen nicht weiter zu verfolgen.

Zur Frage der Raumlüftung vertritt das Schulministerium NRW die Auffassung, diejenigen Schulräume mit Luftfiltergeräten auszustatten, die nur bedingt gelüftet werden können. Räume, die über ausreichende Lüftungsmöglichkeiten verfügen, sollen über regelmäßiges Stoß- oder Querlüften gelüftet werden.

Raumluftechnische Anlagen und Luftfiltergeräte sind in ihrer Wirkungsweise nicht vergleichbar. Gleichwohl ist der Grundsatz, sind Klassen- oder Kitaräume ausreichend zu lüften, benötigen sie keiner weiteren Maßnahme zur Luftreinigung, auch für die raumluftechnischen Anlagen anwendbar.

Vor diesem Hintergrund folgte der Rat mehrheitlich letztlich der Empfehlung des Schulministeriums.

Vorbehaltlich abschließender Planung wären etwa 260 Klassenräume bzw. Kitaräume mit diesen Anlagen auszustatten. Die Kosten pro Gerät/Raum habe ich pauschal mit 30.000 € kalkuliert. Dieser Betrag beinhaltet neben den Kosten für das Gerät und dessen Installation die erwarteten Nebenkosten.

Sie schätzen diesen Betrag mit max. 20.000 € pro Gerät/Raum niedriger ein. Eine endgültige Planung bzw. spätere Abrechnung würde Kostenklarheit bringen.

Telefon: (02972) 980-0
Fax: (02972) 980-480
E-Mail: post@schmallenberg.de
DE-Mail: post@schmallenberg.de-mail.de
Internet: www.schmallenberg.de

Bankverbindungen
Sparkasse Mitten im Sauerland
Volksbank Bigge-Lenne eG
Volksbank im Hochsauerland eG
Leitweg-ID

IBAN
DE69 4645 1012 0026 0000 42
DE06 4606 2817 0013 0008 00
DE53 4006 9266 0065 0134 00
05958004004-31001-70

BIC
WELADED1MES
GENODEM1SMA
GENODEM1MAS

Öffnungszeiten: Mo.-Mi. 8.30 - 12.00, 13.30 - 16.00 Uhr Do. 8.30 - 12.00, 13.30 - 18.00 Uhr Fr. 8.30 - 12.00, 13.30 - 15.30 Uhr und nach Vereinbarung

Auf eine mögliche Förderung habe ich hingewiesen, wobei eine Höchstgrenze pro Gebäude zu berücksichtigen war. Diese greift bei den beiden Schulzentren.

Ob der Investitionsaufwand am Ende 5 oder 8 Mio. € beträgt, mag dahingestellt sein. Eine solch massive Investitionen in allen Schul- und Kita Gebäuden und etwa 260 Räumen würde das Gebäudemanagement in einem Umfang belasten, der trotz zeitlicher Streckung einen Großteil der übrigen Baumaßnahmen weit nach hinten schieben würden. Hinzu kommt der nicht zu unterschätzende Wartungsbedarf bei einer solchen Vielzahl an Geräten.

Auch vor diesem Hintergrund halte ich eine Orientierung an den Empfehlungen des Schulministeriums NRW für geboten. Die nur bedingt lüftbaren Räume wurden dieser Tage entsprechend mit Luftfiltergeräten ausgestattet. Zudem ist vorgesehen, alle bereits installierten RLT-Anlagen nach Möglichkeit in diesem Jahr zu modernisieren und mit aktueller Filtertechnik auszustatten. Hier läuft aktuell die Vorbereitung der Ausschreibung.

Ihren Hinweis zu den CO2 Ampeln darf ich aufgreifen und darauf hinweisen, dass auf Grund eines politischen Antrages vor vielen Jahren Klassenzimmer mit solchen ausgestattet werden sollten. Die seinerzeit angeschafften Ampeln fanden sich nach kurzer Zeit in den Abstellräumen wieder. Regelmäßiges Lüften ist sehr einfach über die Weckfunktion einer Armbanduhr möglich.

Mit freundlichen Grüßen


Burkhard König